



Jean FIESCHI
Responsable des Services
Réseaux et Travaux
Territoire Var Provence Méditerranée
VEOLIA EAU
CS 10579
83041 TOULON Cedex 9

Monsieur le Maire
MAIRIE DE SOLLIÉS-VILLE
Hôtel de Ville
9 rue du 6ème R.T.S.
83210 SOLLIÉS-VILLE

La Garde, le 12 juin 2023

N/Réf. : JF/JG/CV - 2023/183

Objet : Enquête Publique P.L.U. - Alimentation en Eau Potable

Monsieur le Maire,

L'évolution de la population totale de Solliès-Ville à 3000 habitants représente une augmentation de 460 personnes.

Si l'on prend une consommation de référence à 200 litres/personne/jour, cette augmentation de population représente un volume de 92 000 litres par jour (soit 92 m³/jour).

La commune de Solliès-Ville est alimentée en eau potable par l'usine de production de la Colle qui potabilise les eaux brutes provenant du Canal de Provence, avec une production maximale de 5200 m³/j qui n'est pas utilisée à sa pleine capacité. Cette dernière dispose donc d'une capacité résiduelle de production d'eau potable compatible avec les éventuels besoins supplémentaires de Solliès-Ville. A ce jour, l'usine de la Colle est en mesure de produire ce volume supplémentaire de 92 m³/j.

Restant disponible pour toute précision complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments dévoués et cordiaux.

Jean FIESCHI
Responsable des Services
Réseaux et Travaux
Territoire Var Provence Méditerranée